



**ТРУБОПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ**

141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, стр. 73А
Тел./факс (495) 647-0307
e-mail: info@pipe-st.ru, www.pipe-st.ru

**Изолирующие монолитные муфты
(электроизолирующие вставки)**

ТУ 3647-006-93719333-2009

Опросный лист № 3

Общие положения	Изготовитель		ЗАО "Трубопроводные системы и технологии"		
	Проект		5.6-19.416-0-ГХ Модернизация ГРС "Кличев"		
	Описание места установки		надземно на территории ГРС		
Расчетные данные	Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм		32		
	Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм		4		
	Материал примыкающего трубопровода		сталь		
	Рабочее давление		5,4		
	Климатическое исполнение (нужное отметить)	<input checked="" type="checkbox"/>	"У"	от -40°C до +70°C	
		<input type="checkbox"/>	"ХЛ"	от -60°C до +70°C	
		<input type="checkbox"/>	"СП"	от <input type="text"/> °C	до <input type="text"/> °C
	Примечание. Исполнение "СП" указывается только в случае, когда температура превышает значение +70 °C				
	Транспортируемая среда				
	Место установки	<input checked="" type="checkbox"/>	надземно	<input type="checkbox"/>	подземно
Срок службы		35 лет			
Разделка сварных кромок концевых патрубков		СТО Газпром 2-2.2-136-2007			
Количество, шт.		2			
Покрытия	Наружное покрытие (нужное отметить)	<input type="checkbox"/>	полиуретановое PROTEGOL UR-Coating 32-60 или UR-Coating 32-55Н, толщиной не менее 2000 мкм (для подземной установки)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	система защитного покрытия "БАЗАЛИТ-М", толщиной 500 мкм (для надземной установки)		
		<input type="checkbox"/>	без наружного покрытия (наносится консервационный состав)		
	Внутреннее покрытие (нужное отметить)	<input type="checkbox"/>	эпоксидное, толщиной не менее 50 мкм		
<input checked="" type="checkbox"/>		без внутреннего покрытия (наносится консервационный состав)			
Допустимые эксплуатационные нагрузки	Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам (в соответствии с п.6.3.1 и п.6.3.2 Временных технических требований ОАО "Газпром" к вставкам (муфтам) электроизолирующим, утв. 28.04.2010г.)		<input checked="" type="checkbox"/>	Категория А - для вставок (муфт) электроизолирующих, выдерживающих повышенные механические нагрузки.	
			<input type="checkbox"/>	Категория Б - для вставок (муфт) электроизолирующих выдерживающих ограниченные механические нагрузки. Примечание. Допускается применение вставок (муфт) электроизолирующих категории А взамен вставок категории Б	

Виды испытаний	Неразрушающий контроль сварных соединений		100%		
	Испытание внутренним гидравлическим давлением на прочность (гидростатическое испытание)		давлением, равным 1,5 рабочего давления в течение 120 мин. (100%)		
	Проверка электрического сопротивления		при напряжении 1000 В постоянного тока на сухом воздухе электрическое сопротивление не менее 5 МОм (100%)		
	Испытание на электрическую прочность		напряжением 5 кВ переменного тока в течение 1 мин. (100%)		
	Испытание внутренним пневматическим давлением		давлением, равным 0,6±0,2 МПа в течение 30 мин. (100%)		
	Проверка толщины и диэлектрической сплошности защитного покрытия		100%		
	Дополнительные виды испытаний (указать при необходимости)				
Дополнительно (в стоимость муфты не входит)	Устройство молниезащиты (нужное отметить)	<input checked="" type="checkbox"/>	Искроразрядник HGS100 Ex (ГСП100 Ex)		
		<input type="checkbox"/>	УМК-2Р-Г10В2х6		
		<input type="checkbox"/>	УМК-2Р-0		
		<input type="checkbox"/>	не требуется		
	Контрольно-измерительный пункт (нужное отметить)	<input type="checkbox"/>	КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-XXX*-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 в комплекте с двумя электродами сравнения		
		<input type="checkbox"/>	КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-XXX*-Сх22-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 в комплекте с двумя электродами сравнения и модулем контроля искроразрядника (МКИ)		
		<input type="checkbox"/>	Контрольно-измерительный пункт с дистанционной передачей данных (заполняется дополнительный опросный лист)		
		<input type="checkbox"/>	не требуется		
		* XXX - цвет крышки клеммного терминала КИП (в соответствии с п.5.1.1.7 Временных технических требований ОАО "Газпром" к контрольно-измерительным пунктам для электрохимической защиты трубопроводов, утв. 21.03.2013г.) (нужное отметить)	<input checked="" type="checkbox"/>	"Жлт"	желтый - для магистральных трубопроводов
	<input type="checkbox"/>		"Крс"	красный - для газораспределительных трубопроводов	
	<input type="checkbox"/>		"Син"	синий - для трубопроводов объектов добычи	
	<input type="checkbox"/>		"Зел"	зеленый - для трубопроводов подземного хранения газа	
Данные отправителя опросного листа	Название организации		Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз"		
	Контактное лицо		Лобанова Ольга Алексеевна		
	Контактный телефон/факс		8(017)207-39-82, РБ, г. Минск		
	Дата заполнения		21.12.2020		