



**ТРУБОПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ**

141112, Московская обл., г. Щёлково, ул. Московская, стр. 73А
Тел./факс +7 (495) 647-0307
e-mail: info@pipe-st.ru, www.pipe-st.ru

**Изолирующие монолитные муфты
(электроизолирующие вставки)**

ТУ 3647-006-93719333-2009

Опросный лист №3 5.3-19.418-С-ЭХЗ.ОЛЗ

Общие положения	Изготовитель		ЗАО "Трубопроводные системы и технологии"		
	Проект		«Реконструкция МГ «Торжок-Долина» км 3322,9 в части установки секущего крана DN 1400 и подключение резервного питания газопровода-отвода к ГРС «Калинковичи» и газопровода-отвода к г. Петриков, Житковичи до и после крана»		
	Описание места установки		Подземный газопровод Ø89x5 Pраб=5,4 МПа Сбросная свеча Ду80		
Расчетные данные	Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм		89		
	Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм		5		
	Материал примыкающего трубопровода		сталь		
	Рабочее давление		5,4 МПа		
	Климатическое исполнение (нужное отметить)	<input checked="" type="checkbox"/>	"У"	от -40°C до +60°C	
		<input type="checkbox"/>	"ХЛ"	от -60°C до +60°C	
		<input type="checkbox"/>	"СП"	от <input type="text"/> °C до <input type="text"/> °C	
	Примечание. Исполнение "СП" указывается только в случае, когда температура превышает значение +60 °C				
	Транспортируемая среда		Природный газ		
Место установки		<input type="checkbox"/> надземно	<input checked="" type="checkbox"/>	подземно	
Разделка сварных кромок концевых патрубков		СТО Газпром 2-2.2-136-2007			
Количество, шт.		1			
Покрытия	Наружное покрытие (нужное отметить)	<input checked="" type="checkbox"/>	полиуретановое PROTEGOL UR-Coating 32-60, толщиной не менее 2000 мкм (для подземной установки)		
		<input type="checkbox"/>	система защитных покрытий "Спец Протект 007/109", толщиной не менее 160 мкм (для надземной установки)		
		<input type="checkbox"/>	без наружного покрытия (наносится консервационный состав)		
	Внутреннее покрытие (нужное отметить)	<input type="checkbox"/>	эпоксидное, толщиной не менее 50 мкм		
<input checked="" type="checkbox"/>		без внутреннего покрытия (наносится консервационный состав)			
Допустимые эксплуатационные нагрузки	Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам (в соответствии с п.6.3.1 и п.6.3.2 Временных технических требований ОАО "Газпром" к вставкам (муфтам) электроизолирующим, утв. 28.04.2010г.)		<input checked="" type="checkbox"/>	Категория А - для вставок (муфт) электроизолирующих, выдерживающих повышенные механические нагрузки.	
			<input type="checkbox"/>	Категория Б - для вставок (муфт) электроизолирующих выдерживающих ограниченные механические нагрузки.	
		Примечание. Допускается применение вставок (муфт) электроизолирующих категории А взамен вставок категории Б			

Виды испытаний	Неразрушающий контроль сварных соединений		100%	
	Испытание внутренним гидравлическим давлением на прочность (гидростатическое испытание)		давлением, равным 1,5 рабочего давления в течение 120 мин. (100%)	
	Проверка электрического сопротивления		при напряжении 1000 В постоянного тока на сухом воздухе электрическое сопротивление не менее 5 МОм (100%)	
	Испытание на электрическую прочность		напряжением 5кВ переменного тока в течение 1 мин. (100%)	
	Испытание внутренним пневматическим давлением		давлением, равным 0,6±0,2 МПа в течение 30 мин. (100%)	
	Проверка толщины и диэлектрической сплошности защитного покрытия		100%	
	Дополнительные виды испытаний (указать при необходимости)			
Дополнительно (в стоймость муфты не входит)	Устройство молниезащиты (нужное отметить)	<input checked="" type="checkbox"/>	Искроразрядник HGS100 Ex (ГСП100 Ex)	
		<input type="checkbox"/>	УМК-2Р-Г10В2х6	
		<input type="checkbox"/>	УМК-2Р-0	
		<input type="checkbox"/>	не требуется	
	Контрольно-измерительный пункт (нужное отметить)	<input type="checkbox"/>	КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-XXX*-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 в комплекте с двумя электродами сравнения	
		<input checked="" type="checkbox"/>	КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-XXX*-Сх22-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 в комплекте с двумя электродами сравнения и модулем контроля искроразрядника (МКИ)	
		<input type="checkbox"/>	Контрольно-измерительный пункт с дистанционной передачей данных (заполняется дополнительный опросный лист)	
		<input type="checkbox"/>	не требуется	
	* XXX - цвет крышки клеммного терминала КИП (в соответствии с п.5.1.1.7 Временных технических требований ОАО "Газпром" к контрольно-измерительным пунктам для электрохимической защиты трубопроводов, утв. 21.03.2013 г.) (нужное отметить)	<input checked="" type="checkbox"/>	"Жлт"	желтый - для магистральных трубопроводов
		<input type="checkbox"/>	"Крс"	красный - для газораспределительных трубопроводов
<input type="checkbox"/>		"Син"	синий - для трубопроводов объектов добычи	
<input type="checkbox"/>		"Зел"	зеленый - для трубопроводов подземного хранения газа	
Данные отправителя опросного листа	Название организации		Государственные предприятие «НИИ «Белгипрогаз»	
	Контактное лицо		Пышная Л.И.	
	Контактный телефон/факс		8(0172)2894358 РБ, г. Минск	
	Дата заполнения		17.03.2021 г.	