

Техническое задание

на закупку товара «Индикатор интенсивности запаха газа переносной» в интересах филиала «Крупское УМГ, Слонимское УМГ, Осиповичское УМГ» в соответствии с заявкой на 2024 год.

1. Количество (объем) закупаемого товара: 3 шт.
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара: 2024 год.
3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
определения интенсивности запаха природного газа (по ГОСТ 5542-2014),
одорированного смесью природных меркаптанов;
индицирование показаний в баллах (согласно ГОСТ 22387.5-2014).
4. Общие технические характеристики:
измеряемый вещества: метан (CH₄);
исполнение: взрывозащищенное;
время автономной работы: не менее 24 часов;
режимы работы: периодический;
диапазон рабочих температур: -30/+45 °С.
5. Комплект поставки:
индикатор интенсивности запаха газа – 1 шт.;
ЗИП – 1 комплект;
насадка фильтрующая – 1 шт.;
паспорт – 1 шт.;
руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Требования по гарантии закупаемого товара: не менее 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.
8. Предполагаемые марки, модели: ИЗО-Микро. или аналог
9. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2024 год.